

	ご質問	ご回答
1)	現状、個室(1)と居間の段差がないということですが、居間を畳にすることにより段差ができてしまいますが、個室(1)も揃うように床をあげますか。その場合、掃出し窓、DKと段差ができます。	個室(1)の床を上げて、綺麗に揃えたいのですが、費用面が心配です。DKや掃き出し窓との段差は気になりません。薄い畳、床畳様の物をはめることで対処できませんか？
2)	また、居間から廊下への内開きの扉の交換が必要になる場合がございますが、よろしいでしょうか。	この扉は変更の予定ですが、サイズが変更になるということでしょうか？であれば、問題ありません。お見積もりで変更内容をお知らせ下さい。
3)	個室(1)と居間の間は、板敷き部がないようにするというのですが、畳の規格寸法と異なる場合、特注になります(金額もあがりますが)、よろしいでしょうか。	居間の玄関側の長辺に板畳(板敷き部)を設置することで対処できませんか？
4)	押入②の天袋部分は、個室(1)と(2)どちら側から使用される予定でいらっしゃいますか。また、扉は、引き違いでよろしいでしょうか。	現状、個室(2)側に扉が付いています。引き違いで問題有りません。
5)	キッチンの給排水を移動するにあたり、床下の高さを確認したいのですが、玄関と廊下の段差はどれくらいございますか。	公団の団地ですので、床下は駆体でこの部分にスペースはないと考えられますが、...。台所の玄関側長辺の壁をふかして、給排水、ガス管を設置する必要が有りそうです。
6)	Aの部分は、現在、壁があり対面部分をくりぬくのでしょうか。それとも、現在間仕切りは無く、新規で壁を作るのでしょうか。キッチン床下からの壁のみで、その部分は、吊戸は必要ないですか。	壁はありませんので、キッチン裏側の部分にのみ新規に壁を作ってください。B/Gの間の黒い部分のみ床から天井まで壁があります(580mm幅)。天井から、高さ500mmの梁がDKと居間を完全に仕切る形で付いていますので、この部分に500mm高の吊り戸棚を取り付けたいと考えています。
7)	トイレは、ウォッシュレットの便座のみ取付でしょうか。便座ごと交換でしょうか。コンセントはございますか。排水は、横に配管がございますか。それとも床下につながっていますか。	便器、タンクごと交換をお願いします。コンセントはございます。排水の向きは、ちょっと確認していませんでした。申しわけありません。参考になりませんが、トイレのタンク付近の写真を別シートに添付します。
8)	洗面台と防水パンの大きさは、いくつでしょうか。	洗面台は間口750mm程度で、防水パンは800mm×640mm程度のものでお願いします。
9)	クリーニングは、床のみでよろしいでしょうか。(窓まわり、照明器具などもおこなっております。)	照明器具は付いておりません。窓周り他室内クリーニングをお願いします。
10)	廊下のもので入れの扉の大きさはいくつでしょうか。	620×1800 が2枚あわせの両開きになっています
11)	分電盤について、現在のアンペア数と回路数を教えていただけますか。	現在は30Aですが、50A位に変更しようと考えています。回路数については分電盤の写真を別シートに添付します。
12)	モジューの移設は、露出でよろしいでしょうか。	天井裏などが無い構造ですので、配線は露出でやむを得ません。モールなどで出来るだけ目立たない施工でお願いしたいです